



Zertifikat Nr.: 1609-6541

Antragsteller: Nyffenegger Armaturen AG, Hagenholzstrasse 51, CH- 8050 Zürich

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Durchgangsventile
Bezeichnung: Trilyss Batterieventil (Art. 2542)
Typen: Art. 2542

DN: 25-50 PN: 16 tmax= 65°C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW110 (07/17), EN 1213 (1999)

Gültigkeit: 30.11.2022


Bemerkungen / Auflagen:
Armaturengeräuschgruppe: I (DN25 / DN32)

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter